

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग
जौनपुर

पत्रांक 1445/1C.B

दिनांक 25/06/24

सेवा में,

प्रबन्धक,
प्रकाश ग्लोबल स्कूल
जगदीशपुर, वाराणसी रोड
जौनपुर।

विषय— प्रकाश ग्लोबल स्कूल, जगदीशपुर, वाराणसी रोड, जौनपुर के भवन का भूकम्परोधी
प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— आपका पत्रांक— शून्य व दिनांक 06.06.2024

उपरोक्त विषयक विद्यालय का स्थलीय सत्यापन करने के पश्चात् प्राविधानित सुरक्षा
मानक भूकम्परोधी के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण-पत्र चेक लिस्ट में अंकित विवरण के अनुसार
संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
जौनपुर

पत्रांक /


दिनांक

प्रतिलिपि :- अवर अभियन्ता, नि0ख0-2, लो0नि0वि0, जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
जौनपुर

भवन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है प्रकाश ग्लोबल स्कूल , जगदीशपुर, वाराणसी रोड, जौनपुर के निर्मित कक्ष भूकम्परोधी प्राविधानों के अनुसार स्ट्रक्चर एव बीम पर निर्मित हैं एवं वर्तमान में निर्मित भवन की गुणवत्ता सन्तोषजनक है परन्तु निर्मित भवन का नियमित अन्तराल पर अनुरक्षण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ कराया जाय ।


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
जौनपुर 2

PRAKASH GLOBAL SCHOOL, JAGDISHPUR, JAUNPUR

भवन में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C 2005)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इन्जीनियर से बनवाया गया है ?	Yes.
2	क्या भवन का मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	Rural Area / N/A
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक है ?	Yes
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्ग मी०) है ?	No
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.00मी० खुला स्थान है ?	Yes
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	Yes
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	Yes
8	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है ?	No
9	क्या भवन की छत (R.C.C.) की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	Yes
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है ?	Yes
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है ?	No
12	क्या कक्षों की छतों की उंचाई फर्श न्यूनतम 3.60मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0मी०) है ?	3.30 मी०
13	क्या मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट की चौड़ाई 6.0मी० एवं उंचाई 4.5मी० है ?	5 मी० चौड़ा, 4.50 मी० उंचा
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	Yes.
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	Yes
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी० उंचाई 2.0मी०) है ?	Yes
17	क्या भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	Yes

	क्या एक मंजिल से अधिक उंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ?	Yes
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	Yes
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइनिंग एप्लाइन्सेज (First aid fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	Yes
21	क्या कर्मचारियों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	Yes.
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थान पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (Fire Aid Box) स्थापित है ?	हाँ Yes.

सहायक अभियन्ता
नि०खं०-2, लो०नि०वि०
जौनपुर।